

Барьер Б96, Б8, Б6 история версий.

Данное описание является продолжением прежних описаний историй версий (есть на сайте). Относится к следующим версиям Бхх.10.хх, Бхх.70.хх, Бхх.71.хх, Бхх.72.хх, Бхх.73.хх, Бхх.75.хх, Бхх.76.хх. Далее все приборы будут сопровождаться в данном описании, не зависимо от типа и версии конструкции, и будут иметь одинаковые версии ПО.

V.хх.32 – 1.03.2017

Изменено:

Изменены фильтры контроля линии АБИ и устройств на АБИ. Резко уменьшена вероятность появления ложных сообщений, таких как, «Обрыв на АБИ» и «Пропал прибор на АБИ №хх».

Следующие приборы желательно обновить: **Б96.хх.хх, Б8.хх.хх**